

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 11/1/24

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

14 февраля 2020 г.

г. Ульяновск

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток» (далее - МБОУ Центр «Росток»);
Директору МБОУ Центр «Росток» Каткиной Елене Васильевне

Во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсевича Андрея Николаевича № 11 от 13.01.2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04.02.2020 года по 14.02.2020 года, проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в МБОУ Центр «Росток» по адресу: 432017, г. Ульяновск, б-р Пластова, 4.

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Центр «Росток» Каткина Елена Васильевна, завхоз МБОУ Центр «Росток» Сорокина Елена Алексеевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ИБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Для помещений МБОУ Центр «Росток» (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не разработана декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	14.05.2020	

	Ранее действующая декларация пожарной безопасности от 13.03.17 г. № 73 401 384 ТО 3999 отменена, в связи с неполнотой и недостоверностью содержащихся в ней сведениях.	требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123 – ФЗ) ч. 1 ст. 64		
2.	Не осуществляются регламентные работы по обслуживанию прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного «Гранит-2», установленного в холле у вахты. В соответствии с руководством по эксплуатации на данный прибор не реже одного раза в год необходимо проводить проверку сопротивления изоляции прибора. Акты проведения проверок сопротивления изоляции не предоставлены, так же отсутствуют отметки о проведении в 2019 году работ по регламенту №2 в перечень которого входит проведение указанных работ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ) п. 63	14.05.2020	
3.	Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована в помещениях не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. В 2010 году организацией ООО «Волгаспецсервис» в связи с изменениями объемно-планировочными решениями в помещениях учреждения были смонтированы дополнительные дымовые извещатели пожарные и соединительные линии пожарной сигнализации.	ФЗ 123-ФЗ ч.1 ст. 83, ППР в РФ п. 61	14.05.2020	
4.	В отношении объекта защиты (помещений МБОУ Центр «Росток»), разработана инструкция не в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Фактически в приказе №6/3 от 10.01.2020 г. указано о разработке общеобъектовой инструкции пожарной безопасности в соответствии с несуществующими нормативными документами и нормативно-правовыми актами по пожарной безопасности, а именно ПБ-01-2003 и ФЗ от 21.12.2004 №64-ФЗ.	ППР в РФ п. 2	14.05.2020	
5.	В программе первичного противопожарного инструктажа не отражен вопрос об изучении правил эвакуации с практическим показом и отработкой действий.	ППР в РФ п. 3, Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – НПБ «Обучение...») п. 19	14.05.2020	
6.	В отношении объекта защиты руководителем организации, разработана инструкция о мерах	ППР в РФ п. 2, 461	14.05.2020	

	пожарной безопасности, выполненная не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы: - по проезду транспорта; -порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.			
7.	В предоставленной инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: - за оказание первой помощи пострадавшим.	ППР п. 2, 462	14.05.2020	
8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в случае отсутствия завхоза Сорокиной И.А. (на период отпуска, болезни и т.п.).	ППР п. 2, 462	14.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора). Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица, либо в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.



Государственный инспектор города
Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин
Рамис Шафкатевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«14» февраля 2020 года

Звешу
(подпись)

Камкина Е.В. директор
(должность, фамилия, инициалы)

«14» 02 2020 года